

※規制の対象ではない項目や自主基準を設けていない項目は「―」としています。

TOTO（株）小倉第一工場

施設の種類		NOx (ppm)		SOx (ppm)		ばいじん (g/m³N)			
		規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値
焼成炉	180・200	135	16～<30	18	―	<0.011～0.25	0.15・0.2	0.04	<0.004～<0.012
ボイラー	150・180	100	21～35	―	―	―	0.2	0.04	<0.003～<0.004
コ・ジェネ発電機	950	900	665～717	―	―	―	0.08	0.07	0.053～0.067

<水質関係> ※ 公共下水道 測定日：2025年7月23日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	―	5.0～9.0	5.8～8.6	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	600	300	2
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	600	300	3.5
SS（浮遊物質）	mg/l	600	30	7
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	―	<0.5
銅	mg/l	3	―	<0.1
亜鉛	mg/l	2	―	0.40
全クロム	mg/l	2	―	<0.1
全窒素	mg/l	―	―	―
全リン	mg/l	1	―	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	―	<0.003
シアン化合物	mg/l	1	―	<0.1
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	―	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.5	―	<0.02

TOTO（株）滋賀工場

施設の種類		NOx (ppm)		SOx (m³N/h)		ばいじん (g/m³N)			
		規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値
焼成炉	135	135	5～31	8.76	6.57	<0.02～1.49	0.15	0.15	<0.005
ボイラー	112	112	29～42	―	―	―	0.15	0.15	<0.005
コ・ジェネ発電機	450	450	175	―	―	―	0.04	0.04	<0.005

<水質関係> 測定日：2026年3月4日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	―	6.0～8.5	6.3～8.2	7.3～7.5
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	1.4～2.6
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	2.6～5.9
SS（浮遊物質）	mg/l	20	15.0	<1.0～6.9
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	3.7	<0.5
銅	mg/l	1	0.7	<0.05
亜鉛	mg/l	1	0.75	<0.05～0.23
全クロム	mg/l	0.1	0.07	<0.01
全窒素	mg/l	12	9	0.6～0.87
全リン	mg/l	0.8	0.6	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.008	<0.001
シアン化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.01
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.038	<0.01

<騒音> 測定日：2026年3月5、6日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	―	48～57
昼	dB (A)	65	―	49～56
夕	dB (A)	65	―	48～55
夜	dB (A)	55	―	46～51

<振動> 測定日：2026年3月5日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	―	19～41
夜	dB	60	―	―

<悪臭>

※対象外

TOTO（株）小倉第二工場

施設の種類		NOx (ppm)		SOx (m³N/h)		ばいじん (g/m³N)			
		規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値
金属溶解炉	―	―	―	―	―	―	―	0.1	0.05
ボイラー	150	60	11～21	1.75	―	―	―	0.05	0.03
コ・ジェネ発電機	950	950	800～840	1.75	0.342	―	―	0.08	0.08

<水質関係> 作成日：2026年4月14日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	―	5.8～8.6	―	7.5～8.1
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	0.50
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	4.7
SS（浮遊物質）	mg/l	60	50	1.8
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	―	0.36
銅	mg/l	3	―	0.02
亜鉛	mg/l	5	―	0.08
全クロム	mg/l	2	―	0.02
全窒素	mg/l	120	60	0.83
全リン	mg/l	16	8	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	―	―
シアン化合物	mg/l	1	―	―
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	―	0.0022
六価クロム化合物	mg/l	0.5	―	0.02

TOTO（株）滋賀第二工場

施設の種類		NOx (ppm)		SOx (m³N/h)		ばいじん (g/m³N)			
		規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値
冷温水ユニット	195	195	57	17.5	13.2	<0.003	0.23	0.23	<0.005

<水質関係> * 法の適用対象外

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	―	6.0～8.5	―	―
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	―	―
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	―	―
SS（浮遊物質）	mg/l	20	―	―
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	―	―
銅	mg/l	1	―	―
亜鉛	mg/l	1	―	―
全クロム	mg/l	0.1	―	―
全窒素	mg/l	12.0	―	―
全リン	mg/l	1.2	―	―
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	―	―
シアン化合物	mg/l	0.1	―	―
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	―	―
六価クロム化合物	mg/l	0.05	―	―

<騒音> 測定日：2025年5月2日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	50～65	―	―
昼	dB (A)	60～70	―	45.9～63.4
夕	dB (A)	50～70	―	39.8～63.7
夜	dB (A)	50～65	―	38.9～59.8

<振動> 測定日：2025年5月2日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60～65	―	17.6～41.5
夜	dB	55～60	―	10.7～26.5

<悪臭>

※対象外

TOTO（株）茅ヶ崎工場

<大気関係>									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> ※ 法の適用対象外 測定日: 2025年12月4日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.0～9.0	5.3～8.8	7.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	600	480	12.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	600	480	3.0
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	30	21	8.0
銅	mg/l	1	0.8	<0.01
亜鉛	mg/l	1	0.8	0.03
全クロム	mg/l	2	1.6	<0.04
全窒素	mg/l	125	93.8	—
全リン	mg/l	—	—	1.20
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.024	<0.003
シアン化合物	mg/l	1	0.75	<0.01
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.005
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.38	<0.04

TOTOサニテクノ（株）愛知工場

<大気関係>									
測定日: 2025年11月5日									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	108	70	0.68	0.272	0.05	0.25	0.1	0.005
ボイラー	150	90	57～61	0.045	0.027	0.02	0.1	0.04	0.005
冷温水器	150	60	20	0.045	0.027	0.02	0.1	0.04	0.005

<水質関係> 測定日: 2026年3月4日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	8.6	8.3	7.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	25	10	1.2
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	16	4.7
SS（浮遊物質）	mg/l	150	60	6.0
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	2	1.2	1.0
銅	mg/l	3	1.2	0.06
亜鉛	mg/l	2	1.2	0.2
全クロム	mg/l	2	0.8	0.04
全窒素	mg/l	120	60	1.0
全リン	mg/l	16	8.0	0.01
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.012	—
シアン化合物	mg/l	1	0.4	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.04	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.2	—

<騒音> 対象施設なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 対象施設なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

※対象外

TOTOアクアテクノ（株）大分工場

<大気関係>									
作成日: 2026年3月19日									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
金属溶解炉	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	—
ボイラー	37.5	37.5	21～22	2.34	0.28	0.0002	0.05	0.05	—
冷温水器	100	100	32～35	2.34	0.56	0.0001	0.03	0.03	—

<水質関係> 作成日: 2026年3月19日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	6.0～8.4	6.8～7.5
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	15	13.5	0.1～1.5
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	15	10	2.1～9.6
SS（浮遊物質）	mg/l	15	10	0.1～0.5
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	2	1.5	0.6
銅	mg/l	3	2	0.3
亜鉛	mg/l	2	1.5	0.1～0.2
全クロム	mg/l	2	0.3	0.2
全窒素	mg/l	10	9	1.8～5.0
全リン	mg/l	3	2.5	0.3～0.7
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
シアン化合物	mg/l	1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	0.01～0.03
六価クロム化合物	mg/l	検出されないこと	検出されないこと	検出されず

TOTOサニテクノ（株）本社・中津工場

<大気関係>									
測定日: 2025年12月2～3日									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180～200	75	<21～42	17.5	4	0.095～2.9	0.25	0.05	<0.002～0.003
ボイラー	150	75	26～36	—	—	—	0.1	0.01	<0.002
コ・ジェネ発電機	950	800	—	17.5	1	—	0.1	0.05	—

<水質関係> 測定日: 2026年3月4日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	6.5～8.2	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	16	<0.5
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	10	2.2
SS（浮遊物質）	mg/l	200	15	4.9
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	1.5	<0.5
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	2	0.9	0.1
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	20	6.6
全リン	mg/l	16	1	0.05
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音> 測定日: 2026年2月13日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	60	49～52
昼	dB (A)	70	60	43～54
夕	dB (A)	65	60	42～53
夜	dB (A)	55	50	40～47

<振動> 測定日: 2025年5月15日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	65	17～23
夜	dB	65	60	20～31

<悪臭>

※対象外

<騒音> 測定日: 2025年11月14日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	55	42.4～56.1
昼	dB (A)	60	60	39.5～54.7
夕	dB (A)	55	55	35.2～56.4
夜	dB (A)	50	50	36.3～55.9

<振動> 測定日: 2025年11月14日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	52	26～40
夜	dB	60	48	24～35

<悪臭>

※対象外

*騒音データが一部の測定箇所で規制値を超過しました。

現在、規制値順守に向け対策実施中です。

<騒音> 測定日: 2025年11月7日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	63	52.3～61.9
昼	dB (A)	70	67	50.1～65.5
夕	dB (A)	70	63	50.3～62.4
夜	dB (A)	65	57	49.5～56.5

<振動> 測定日: 2025年11月7日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	63	26.7～32.8
夜	dB	65	58	26.0～34.1

<悪臭>

※対象外

TOTOウォシシュレットテクノ（株） 土岐工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	—	5.1
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	37
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	27
SS（浮遊物質）	mg/l	200	—	12
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	3	—	—
亜鉛	mg/l	2	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	—	22
全リン	mg/l	16	—	3.8
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTOバスクリエイト（株） 本社・佐倉工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
ボイラー	150	81	16～27	0.61	0.01	0.001	0.1	0.002	0.0007～0.0008
冷温水発生機	150	53	21	—	—	—	0.1	0.003	0.0008

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6.5～8.5	6.8～8.2	7.9
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	5	3.0	1.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	5	3.4	1.0
SS（浮遊物質）	mg/l	10	4	1.0
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	60	—	42～54
昼	dB (A)	65	—	45～59
夕	dB (A)	60	—	39～45
夜	dB (A)	50	—	40～45

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	—	<30
夜	dB	65	—	<30

<悪臭>

※対象外

TOTOバスクリエイト（株） 赤穂工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> * 法の適用対象外

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	—	—	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTOハイリピング（株） 本社・茂原工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
冷温水機	150	100	29～32	—	—	—	0.1	0.06	0.005

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	6～8	7.0
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	18	1.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	18	1.5
SS（浮遊物質）	mg/l	40	36	0.2
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	1	0.6	0.21
亜鉛	mg/l	1	0.8	0.07
全クロム	mg/l	0.5	0.3	0.02
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.006	0.001
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.07	0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.03	0.005

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	—	52.4～58.6
昼	dB (A)	70	—	49.5～57.5
夕	dB (A)	70	—	51.1～58.1
夜	dB (A)	70	—	48.9～56.6

<振動> * 適用対象外

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

※対象外

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	45.1～50.6
昼	dB (A)	60	—	44.2～51.6
夕	dB (A)	55	—	43.8～48.5
夜	dB (A)	50	—	—

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60	—	25.0
夜	dB	55	—	—

<悪臭>

※対象外

TOTOファインセラミックス（株）本社・中津工場

<大気関係>			作成日：2026年3月4日						
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	162	6～34	—	—	—	0.25	0.10	0.002
コ・ジェネ発電機(停止中)	950	855	—	17.5	—	—	0.10	0.090	—

<水質関係> 測定日：2026年2月3日(BOD、全窒素、全リン；1月)				
項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6.0～8.5	6.5～8.2	7.2
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	30	0.6
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	8	6.5	2.2
SS（浮遊物質）	mg/l	13	10	1.9
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	1.6	<1.0
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	17	4.2
全リン	mg/l	—	2	0.03
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTOブラテクノ(株)勝浦工場

<大気関係>									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
ボイラー(稼働停止)	180	135	—	0.63	0.4725	—	0.15	0.1125	—

<水質関係>				
項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	5.8～8.6	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	50	37.5	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	50	37.5	—
SS（浮遊物質）	mg/l	110	82.5	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	3.8	—
銅	mg/l	3	2.3	—
亜鉛	mg/l	5	3.8	—
全クロム	mg/l	2	1.5	—
全窒素	mg/l	120	90	—
全リン	mg/l	16	12	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.0075	—
シアン化合物	mg/l	検出されないこと	検出されないこと	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.0075	—
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0375	—

※日平均排水量の減少に伴い測定対象外とした

<騒音> 測定日：2025年11月14日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	65	46.9～58.8
昼	dB (A)	70	70	49.9～64.0
夕	dB (A)	65	65	45.3～59.3
夜	dB (A)	60	60	46.6～58.9

<振動> 測定日：2025年11月14日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	65	25.2～37.6
夜	dB	60	60	21.9～31.3

<悪臭>

※対象外

<騒音> 測定日：2026年3月10、11日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	47.5～54.0
昼	dB (A)	60	—	48.3～59.8
夕	dB (A)	55	—	40.9～46.5
夜	dB (A)	50	—	38.8～45.5

<振動> 測定日：2026年3月11日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60	—	33.6～36.1
夜	dB	55	—	33.8～34.9

<悪臭> 測定日：2026年2月6日				
規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
トルエン	ppm	10	—	<1
スチレン	ppm	0.4	—	<0.04
キシレン	ppm	1	—	<0.1

TOTOブラテクノ（株）本社・豊前工場

<大気関係>			測定日：2026年1月14日						
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
温水器	180	135	57～60	17.5	13.125	<0.015	0.15	0.1125	<0.003

<水質関係>				
項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	6.1～8.2	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	60	45	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	10	10	—
SS（浮遊物質）	mg/l	10	7.5	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	4	—
銅	mg/l	3	2.3	—
亜鉛	mg/l	2	1.5	—
全クロム	mg/l	2	1.5	—
全窒素	mg/l	60	45	—
全リン	mg/l	8	6	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.0225	—
シアン化合物	mg/l	1	0.75	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.1	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.375	—

※下水道接続のため対象外

TOTOブラテクノ（株）苅田工場

<大気関係>									
施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> 測定日：2026年3月				
項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	5.8～8.6	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	50	1.7
SS（浮遊物質）	mg/l	200	70	<0.5
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	2	<0.5
銅	mg/l	3	—	—
亜鉛	mg/l	2	—	—
全クロム	mg/l	2	—	—
全窒素	mg/l	120	120	<0.5
全リン	mg/l	16	16	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—
シアン化合物	mg/l	1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	—	—

<騒音> 測定日：2025年6月3日～4日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	70	45～53
昼	dB (A)	70	70	44～67
夕	dB (A)	70	70	43～52
夜	dB (A)	65	65	41～53

<振動> 測定日：2025年6月3日～4日				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	65	<25～39
夜	dB	60	60	29～37

<悪臭> 測定日：2025年6月5日				
規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
スチレン	ppm	0.4	—	<0.04
トルエン	ppm	10	—	<1
キシレン	ppm	1	—	<0.1
メチルメルカブタン	ppm	0.0002	—	—
硫化水素	ppm	0.02	—	—
二酸化メチル	ppm	0.0009	—	—

<騒音> 測定日：2026年1月				
	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	48～54
昼	dB (A)	55	—	48～55
夕	dB (A)	55	—	50～54
夜	dB (A)	50	—	41～45

<振動> 対象施設なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

※対象施設なし

<悪臭> 測定日：2026年1月				
規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
事務棟洗浄場排出口	ppm	35	—	—
事務棟コムロール機排出口	ppm	35	—	14
西棟印刷場排出口	ppm	33	—	17
工場最終排水口	ppm	28	—	6

TOTOブラテクノ（株）奈良工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> * 法の適用対象外

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	—	—	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTO USA.,INC Morrow Plant

<大気関係> * 法の適用対象外

施設の種類	NO x （s.ton/yr）			SO x （s.ton/yr）			ばいじん （g/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5 ～ 12.5	—	10.0
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	3,112	—	BRL
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	250.0	—	58
SS（浮遊物質）	mg/l	5,644	—	252
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	5.36	—	1.3
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	228	—	0.7
全リン	mg/l	38.6	—	0.3
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音> 測定日：2025年10月30日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	—	45～56
昼	dB (A)	70	—	46～59
夕	dB (A)	65	—	41～55
夜	dB (A)	55	—	42～54

<振動> 測定日：2025年10月30日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	35～38
夜	dB	60	—	<30～39

<悪臭> 測定日：2025年10月30日

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
スチレン	ppm	0.8	—	<0.08

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	90.0	—	59 ～ 83
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 法の適用なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 法の適用なし

TOTOマテリア（株）本社・土岐工場

<大気関係> 測定日：2026年2月3日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
硬化炉	180	—	2.9	6.33	—	0.04	0.2	—	0.01
連続焼成炉	180	—	4.0～5.1	1.37	—	0.05	0.2	—	0.01～0.02

<水質関係> 測定日：2026年2月10日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	—	7.2
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	18.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	18.0
SS（浮遊物質）	mg/l	200	—	1.0
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	3	—	<0.01
亜鉛	mg/l	2	—	0.19
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	—	1.0
全リン	mg/l	16	—	0.006
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音> 測定日：2025年12月12日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	60	—	—
昼	dB (A)	65	—	53～63
夕	dB (A)	60	—	—
夜	dB (A)	50	—	—

<振動> 測定日：2025年12月12日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	<30～38
夜	dB	60	—	—

<悪臭>
※対象外

TOTO USA.,INC Lakewood Plant

<大気関係> * 法の適用対象外

施設の種類	NO x （s.ton/yr）			SO x （s.ton/yr）			ばいじん （g/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5 ～ 12.5	—	7.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	3,112	—	6
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	250.0	—	62
SS（浮遊物質）	mg/l	5,644	—	BRL
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	4.473	—	0.0
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	228	—	0.8
全リン	mg/l	10	—	0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	90	—	53 ～ 63
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 法の適用なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 法の適用なし

TOTO MEXICO, S.A. DE C.V.

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (mg/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	—	—	—	—	—	—	562～1130	—	0.09～4.2
集塵機	—	—	—	—	—	—	575～600	—	0.08～0.69

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5～10	—	7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	<4
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	<30
SS（浮遊物質）	ml/l	10.0	—	<10
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	15	—	8.1
銅	mg/l	4	—	<0.04
亜鉛	mg/l	10	—	0.07
全クロム	mg/l	0.5	—	0.10
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	15.0	—	<1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

東陶（大連）有限公司

<大気関係>

施設の種類	NO x（mg/m3）			SO x（mg/m3）			ばいじん（mg/m3）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
溶解炉	400	320	<3	100	80	<3	30	24	1.9～2.2
ボイラー	200	160	<3	50	40	22.0	20	16	2.5
焼成炉	400	320	<3	100	80	<3	120	96	4.1
集塵機	200	160	<3	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6 ～ 9	6.5 ～ 8.5	7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	0.5	0.4	<0.05
亜鉛	mg/l	1.5	1.2	<0.05
全クロム	mg/l	1.0	0.8	<0.004
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.04	<0.001
シアン化合物	mg/l	0.3	0.24	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	0.2	0.16	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.2	0.16	<0.004

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	68	68	58.6
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	65	65	57.9
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

東陶機器（北京）有限公司

<大気関係>

施設の種類	NO x（mg/m3N）			SO x（mg/m3N）			ばいじん（mg/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	100	90	10～18	20	18	<3	10	9	2～2.2
ボイラー	80	72	12～26	10	9	<3	5	4.5	1.7～2.1
直燃機	80	72	25～38	10	9	<3	5	4.5	1.1～2.1

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6 ～ 9	6.5 ～ 8.5	7.3
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	40	36	10.9
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	110	99	34.0
SS（浮遊物質）	mg/l	120	108	4
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	10	9	0.09
銅	mg/l	1	0.9	0.001
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	40	36	12.2
全リン	mg/l	3	2.7	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

南京東陶有限公司

<大気関係>

施設の種類	NO x（mg/m3）			SO x（mg/m3）			ばいじん（mg/m3）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	—	—	50	—	—	—	20	—	N.D

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6 ～ 9	6 ～ 9	8.3
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	500	300	21
SS（浮遊物質）	mg/l	400	360	28
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	4.0	—	0.15
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	60	—	55 ～ 58
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	50	—	45 ～ 48

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	60	—	55 ～ 57
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	50	—	45.6 ～ 46.3

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
非メタン炭化水素	mg/m3	4.0	—	0.15～0.25

台湾東陶股份有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx（ppm）			SOx（ppm）			ばいじん（mg/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	30	30	4～21	20	20	3～12	50	50	1～2
乾燥機	180	150	1～2	50	42	2～4	30	25	1～4
集塵機	—	—	—	—	—	—	100	100.0	<1～22

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6～9	6～9	7.0
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	100	100	13.5
SS（浮遊物質）	mg/l	50	50	16.5
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTO VIETNAM CO.LTD(HUNG YEN Branch)

<大気関係>

施設の種類	NOx（mg/m³N）			SOx（mg/m³N）			ばいじん（mg/m³N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	850	850	ND	500	500	ND	200	200	15～22

<水質関係>

項目	単位	規制値	*自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6～9	6～9	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	30	300	3.5
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	75	350	14
SS（浮遊物質）	mg/l	50	200	6.8
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	4.05	0.0
銅	mg/l	2	1.62	0.018
亜鉛	mg/l	3	2.43	0.29
全クロム	mg/l	0.2	0.162	0.007
全窒素	mg/l	20	60	6.0
全リン	mg/l	4	15	0.81
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.0002
シアン化合物	mg/l	0.07	0.0567	0.010
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.081	0.003
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.003

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	67	67	54.9
昼	dB (A)	-	-	-
夕	dB (A)	57	57	51.4
夜	dB (A)	52	52	45.2

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
臭いのある汚染物質		10	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

*水質の自主基準値は工業団地との協定値を示す。

TOTO VIETNAM CO.LTD(Dong Anh Branch)

<大気関係>

施設の種類	NOx（mg/m3N）			SOx（mg/m3N）			ばいじん（mg/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	850	850	10.35～15.5	500	500	<3.4～15.2	200	200	4.5～5.9

<水質関係>

項目	単位	規制値	*自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6～9	6～9	7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	30	240	9.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	75	350	28.5
SS（浮遊物質）	mg/l	50	200	18.3
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	4.5	1.0
銅	mg/l	2	1.62	0.005
亜鉛	mg/l	3	2.43	0.370
全クロム	mg/l	0.2	0.162	0.003
全窒素	mg/l	20	40	3.4
全リン	mg/l	4	5	0.07
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.001
シアン化合物	mg/l	0.07	0.0567	0.010
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.081	0.003
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.003

TOTO MALAYSIA SDN.BHD.

<大気関係>

施設の種類	NOx（mg/m3N）			SOx（mg/m3N）			ばいじん（mg/m3N）		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
発電機	600	540	48.1～124.9	200	180	1.08～5.24	80	72	5.93～49.06

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.5～9	5.4～8.1	7.5
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	40	36	5.0
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	200	180	7.5
SS（浮遊物質）	mg/l	100	90	8.8
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	-
銅	mg/l	1	0.9	ND
亜鉛	mg/l	2	1.8	0.3
全クロム	mg/l	—	—	-
全窒素	mg/l	20	18	0.9
全リン	mg/l	—	—	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.018	ND
シアン化合物	mg/l	0.1	0.09	ND
鉛及びその化合物	mg/l	0.5	0.45	ND
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.045	ND

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

*水質の自主基準値は工業団地との協定値を示す。

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	75	68	—
昼	dB (A)	-	-	—
夕	dB (A)	-	-	—
夜	dB (A)	75	68	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

TOTO INDIA INDUSTRIES PVT. LTD.

<大気関係>

施設の種類	NO _x (ppm)			SO _x (ppm)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	50	25	6.4～12.2	100	25	<2.0	150	100	12.1～13.7
乾燥機	50	25	<2.0	100	25	<2.0	150	100	11.1～15.5
発電機	50	25	15.3～16.8	100	40	17.3～21	150	100	44.3
熱風発生器	50	25	8.1～11.1	100	25	<2.0	150	100	13.2～16.3

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.0	7.4
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	30	20	16
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	100	70	62
SS (浮遊物質)	mg/l	100	60	50.2
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	2	1	<0.2
亜鉛	mg/l	5	3	<0.2
全クロム	mg/l	2	1	<0.2
全窒素	mg/l	50	25	<5
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	2	1	<0.2
シアン化合物	mg/l	0.2	0.1	<0.05
鉛及びその化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/l	1	<0.5	<0.02

TOTO VIETNAM CO.LTD(VINH PHUC Branch)

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> 適用法令なし

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	9～6	9～6	7.3
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	300	30	<5.9
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	350	75	<19
SS (浮遊物質)	mg/l	200	50	<10
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	<2
銅	mg/l	2.0	1.6	<0.0043
亜鉛	mg/l	3.0	2.4	<0.042
全クロム	mg/l	0.2	1.6	<0.017
全窒素	mg/l	60	20	<6.7
全リン	mg/l	15	4.0	<0.12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1	0.0	<0.0005
シアン化合物	mg/l	0.1	0.06	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	0.10	0.08	<0.0068
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.04	<0.0048

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	75	70	58.7 ～ 67.4
昼	dB (A)	75	70	61.4 ～ 67.5
夕	dB (A)	75	70	58.4 ～ 64.1
夜	dB (A)	75	70	58 ～ 67.6

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

<騒音> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

TOTO (THAILAND) CO., LTD.

<大気関係>

施設の種類	NO _x (ppm)			SO _x (ppm)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	200	100	4.5～18	60	30	<2.0	320	160	<0.5～4.6
乾燥機	200	100	1.1～2.7	60	30	<2.0	320	160	<0.5
集塵機	—	—	—	—	—	—	100	100.0	<0.5～13

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.5 ～ 9	5.5 ～ 9	7.7
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	≤ 20	≤ 20	<2.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	≤ 120	≤ 120	<25
SS (浮遊物質)	mg/l	≤ 50	≤ 50	<5
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	≤ 5	≤ 5	<3
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

東陶 (遼寧) 有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180.0	—	6 ～ 59	50.0	—	3 ～ 12	30	—	1.7 ～ 4.5
乾燥機	180.0	—	3	50.0	—	3	30	—	1.6 ～ 1.8
集塵機	—	—	—	—	—	—	30	—	3 ～ 26
ボイラー	150.0	—	47	50.0	—	3	20	—	4.6

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6.5～9.5	6.5～8.0	7.3
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	300	270	38
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	500	500	104
SS (浮遊物質)	mg/l	400	360	26
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	0.1
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	0.05
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	12.4
全リン	mg/l	8	7.2	0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	85.0	85.0	72.2 ～ 82.1
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

*ばいじんの規制値は工業団地との協定値を示す。

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	65	—	47.8 ～ 53.3
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	55	—	45.5 ～ 48

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし